



DUPLIKAT

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Fraunhofer

TESTED[®]

DEVICE

BMP EUROPE SRL
DYNAMICROLL CB 125
Report No. BM 2111-1281

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

BMP EUROPE SRL
Villanova D'Asti, Italien

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer BM 2111-1281 vergeben wurde.

Für das Reinraum Schnelllauftr DYNAMICROLL CB 125 (Farbe: RAL9010) konnte eine prinzipielle Empfehlung bezüglich des Einsatzes in den folgenden hygienischen Bereichen gemäß EU GMP Annex 1 festgestellt werden:

Eignung
bis GMP-Klasse C

Die Bewertung gilt jedoch nur für das Betriebsmittel im Ruhezustand und bedarf nach Einbau des Reinraum Schnelllauftr DYNAMICROLL CB 125 einer Gesamtbetrachtung in der Fertigungsumgebung.

BM 2111-1281
Report No. Erstausstellung

Stuttgart, 7. Februar 2022
Ort, Datum Erstausstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A.
Dr.-Ing. Frank Bürger, Projektleiter Fraunhofer IPA